



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОАУ № 106

Гарнова
А.В. Гарнова

ПЛАН

мероприятий по выполнению предписания
об устранении нарушений и обязательных требований
пожарной безопасности № 109/1 от 06.03.2023 года

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Срок устранения нарушений	Отметка об исполнении	Примечание
	Ширина эвакуационных выходов из групповой ячейки общеразвивающей направленности для детей возраста 3-4 года, расположенной на втором этаже здания, ведущих в коридор (фактически 0,75 м) и на лестницу 3-го типа (фактически 0,79 м) выполнена менее 1,2 м	В рамках проведения капитального ремонта 2024 год		При наличие бюджетного финансирования
	Ширина эвакуационных выходов из групповой ячейки общеразвивающей направленности для детей возраста 6-7 лет №1, расположенной на втором этаже здания, ведущих на лестничную клетку (фактически 0,75 м) и в смежное помещение – музыкальный зал (фактически 0,76 м) выполнена менее 1,2 м			
	Ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки общеразвивающей направленности для детей возраста 5-6 лет №2, расположенной на первом этаже здания, ведущего в коридор, выполнена менее 1,2 м (фактически 0,75 м)			
	Ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки общеразвивающей направленности для детей возраста 6-7 лет №2, расположенной на первом этаже здания, ведущего в коридор, выполнена менее 1,2 м. (фактически 0,74 м)			

<p>Ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки общеразвивающей направленности для детей возраста 5-6 лет №1, расположенной на первом этаже здания, ведущего в лестничную клетку, выполнена менее 1,2 м (фактически 0,73 м)</p> <hr/> <p>Ширина маршей лестницы (правое крыло), предназначенной для эвакуации людей, выполнена менее 1,35 м (фактически 0,95 м - 0,98 м)</p> <hr/> <p>Ширина маршей лестницы (левое крыло), предназначенной для эвакуации людей, выполнена менее 1,35 м (фактически 0,92 м - 1,03 м)</p> <hr/> <p>Групповая ячейка общеразвивающей направленности для детей возраста 4-5 лет не обеспечена вторым эвакуационным выходом</p>			
---	--	--	--