

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ:
учётный № инспекционного визита 56230061000205268883
от «06» марта 2023 года



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Оренбург ул. Гая, 21, тел. 8 (3532) 77-62-35, e-mail: gu@56.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Оренбургу и Оренбургскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Оренбург, ул. Луговая, д. 78А, тел. (3532) 49-92-26,
e-mail: oren@56.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений обязательных требований
пожарной безопасности № 109/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному дошкольному образовательному автономному учреждению
«Детский сад № 106»

Во исполнении решения, заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области (заместителя главного государственного инспектора г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору) Скокова Александра Владимировича № 109 от «06» марта 2023 года, «20» марта 2023 г. инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области лейтенантом внутренней службы Туркиной Екатериной Александровной, проведено контрольное (надзорное) мероприятие – инспекционный визит по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Павлика Морозова, д. 21В, в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица, заведующий МДОАУ «Детский сад № 106» Гарнова Алла Владимировна.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
				и

		которого (-ых) нарушены		
1.	Ширина эвакуационных выходов из групповой ячейки общеразвивающей направленности для детей возраста 3-4 года, расположенной на втором этаже здания, ведущих в коридор (фактически 0,75 м) и на лестницу 3-го типа (фактически 0,79 м) выполнена менее 1,2 м	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 53 ст. 89; СП 1.13130.2020 п. 4.2.19	15.03.2024	
2.	Ширина эвакуационных выходов из групповой ячейки общеразвивающей направленности для детей возраста 6-7 лет №1, расположенной на втором этаже здания, ведущих на лестничную клетку (фактически 0,75 м) и в смежное помещение – музыкальный зал (фактически 0,76 м) выполнена менее 1,2 м	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 53 ст. 89; СП 1.13130.2020 п. 4.2.19	15.03.2024	
3.	Ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки общеразвивающей направленности для детей возраста 5-6 лет №2, расположенной на первом этаже здания, ведущего в коридор, выполнена менее 1,2 м (фактически 0,75 м)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 53 ст. 89; СП 1.13130.2020 п. 4.2.19	15.03.2024	
4.	Ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки общеразвивающей направленности для детей возраста 6-7 лет №2, расположенной на первом этаже здания, ведущего в коридор, выполнена менее 1,2 м. (фактически 0,74 м)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 53 ст. 89; СП 1.13130.2020 п. 4.2.19	15.03.2024	
5.	Ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки общеразвивающей направленности для детей возраста 5-6 лет №1, расположенной на первом этаже здания, ведущего в лестничную клетку, выполнена менее 1,2 м (фактически 0,73 м)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 53 ст. 89; СП 1.13130.2020 п. 4.2.19	15.03.2024	
6.	Ширина маршей лестницы (правое крыло), предназначенной для эвакуации людей, выполнена менее 1,35 м (фактически 0,95 м -0,98 м)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 53 ст. 89; СП 1.13130.2020 п. 4.4.1	15.03.2024	
7.	Ширина маршей лестницы (левое крыло), предназначенной для эвакуации людей, выполнена менее 1,35 м (фактически 0,92 м -1,03 м)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 53 ст. 89; СП 1.13130.2020 п. 4.4.1	15.03.2024	
8.	Групповая ячейка,	Федеральный закон от	15.03.2024	

<p>общеразвивающей направленности для детей возраста 4-5 лет не обеспечена вторым эвакуационным выходом</p>	<p>22.07.2008 г. №123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 53 ст. 89; СП 1.13130.2020 п. 5.1.3</p>		
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации с государственным контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил:

*20.03.2022 г. вверенной МРОУ № 2106
Тареева Жесса Таргисеевна*

(дата, должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Тареев
(подпись)

Инспектор ОНД и ПР
по г. Оренбургу и Оренбургскому району
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Оренбургской области
лейтенант внутренней службы
Туркина Екатерина Александровна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)

